



Halogenstrahler 8 530 0.1
Scheinwerfer
Floodlight

Schutzart - Protection IP 54
Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

Scheinwerfer für Halogen-Lampe QT-DE 12, max. 500 Watt, Fassung R7s.

For halogen lamps QT-DE 12, max. 500 Watts, lampholder R7s.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal entflammabaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte oder Lampenwechsel Netzspannung trennen.
Für den Anschluß der Leuchte ist eine wärmebeständige Zuleitung (min. 120°C) zu verwenden.
Elektrischen Anschluss vornehmen.
Kabelverschraubung festdrehen. Deckel des Anschlußkastens dicht verschrauben.
Achtung: Die Leitung der festen Installation (Anschlußleitung) darf nicht am Gehäuse anliegen.
Lampe einsetzen, dabei auf die richtige Bestückung laut Typenschild und auf den richtigen Kontakt in den Fassungen achten.
Rahmen mit Glas auf Gehäuse schwenken und dicht verschließen.
Bügelschrauben "a" mit 25 Nm festziehen. Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 530 0.1	1,7 kg	0,04 m ²


Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu brennbaren Materialien beachten !



MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor installation.
Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces.
Disconnect from power supply before opening light fitting or changing lamp.
A heat resistant non-metallic sheathed cable (min. 120°C) is required for the installation of the fitting. Make electrical connection.
Screw cable gland tight. Replace cover of connection box and screw down tightly.
Attention: Make sure that the cable will not be in contact with the housing.
Insert lamp taking care of the contact in the lampholders and pay attention to use the correct lamp type as indicated on the type plate. Swing frame with glass back to cover the lamp compartment and close tightly using the clamp provided. Tighten the mounting bracket screws "a" with 25 Nm.
The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 530 0.1	1,7 kg	0,04 m ²

When installed at more than 3 metres height, be sure to use at least two fixing screws.

Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.

